

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель Мэра
Москвы в Правительстве Москвы



П.П. Бирюков

10 января 2007 года

ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности при организации и проведении новогодних праздников на объектах с массовым пребыванием людей

Ответственность за выполнение настоящей инструкции возлагается на руководителей учреждений культуры, учебных, детских дошкольных учреждений и других объектов с массовым пребыванием людей.

1. Ответственные за обеспечение пожарной безопасности перечисленных выше учреждений лица - ОБЯЗАНЫ:

- 1.1. Ознакомить под роспись весь обслуживающий персонал с требованиями настоящей инструкции и соответствующих правил пожарной безопасности, распространяющиеся на детские, школьные и культурно-зрелищные учреждения, а также с обязанностями на случай возникновения пожара.
- 1.2. Установить строгий контроль в зданиях и помещениях за соблюдением противопожарного режима.
- 1.3. Предусмотреть во всех помещениях необходимое количество первичных средств пожаротушения и содержать их в исправном состоянии.
- 1.4. Проверить исправность и работоспособность имеющихся средств автоматической пожарной защиты, внутреннего противопожарного водопровода с оформлением акта о результатах проверки.
- 1.5. Проверить состояние электросети, электрооборудования и эвакуационного освещения в части соответствия требованиям Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил пожарной безопасности; произвести замер сопротивления изоляции электропроводов с последующим составлением акта и устранением выявленных нарушений.

Отдельный акт составляется о проверке исправности елочной иллюминации.

- 1.6. Организовать дежурство во время проведения мероприятий ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия. Дежурство должно быть организовано на сцене и в зальных помещениях.
- 1.7. Разработать систему оповещения людей с использованием технических средств и специальных текстов и план эвакуации на случай возникновения пожара с практической их отработкой.
- 1.8. Сообщить в местные органы государственного пожарного надзора дату и время проведения праздника елки.
- 1.9. Заблаговременно рассмотреть сценарий (программу) выступлений артистов театрално-концертных организаций и художественной самодеятельности, в случае применения в номерах открытого огня и огневых эффектов, потребовать их запрещения. Проинструктировать о мерах пожарной безопасности участников представлений.
- 1.10. Перед началом представлений тщательно осмотреть все помещения, эвакуационные выходы и лично убедиться в их полной готовности в пожарном отношении. После окончания мероприятий провести повторный осмотр всех помещений, устранить имеющиеся недостатки, обесточить электросеть и о результатах осмотра сделать запись в специальном журнале.
- 2. В помещениях, где проводятся новогодние вечера, балы и детские утренники, должны соблюдаться следующие требования пожарной безопасности:
 - 2.1. Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями. Установка елок и проведение мероприятий в деревянных зданиях допускается только в помещениях, расположенных не выше первого этажа.
 - 2.2. Во время проведения новогодних мероприятий с детьми неотлучно должен находиться преподаватель, классный руководитель или воспитатель.
 - 2.3. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставке) и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.
 - 2.4. При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток.
 - 2.5. Количество присутствующих в помещениях, используемых для проведения новогодних елок, устанавливается из расчета 0,75 кв. м. на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий - из расчета 1,5 кв. м на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленной нормы не допускается.

- 2.6. Во время проведения мероприятий двери эвакуационных выходов должны содержаться открытыми, а при проведении мероприятий с детьми у каждой двери зала (помещения) должен находиться дежурный.
- 2.7. Над дверями, предназначенными для эвакуации людей, должны быть установлены светоуказатели зеленого цвета с надписью «ВЫХОД», а в коридорах - указательные знаки. Дежурный персонал должен быть обеспечен исправными электрическими фонарями заводского изготовления.
- 2.8. Иллюминирование елок должно проводиться специалистом - электриком только гирляндами заводского изготовления. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться только гирлянды с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.
- 2.9. На прилегающей к объекту территории крышки колодцев пожарных гидрантов должны быть очищены от снега и льда, а на стенах зданий установлены светоуказатели их расположения.
- 2.10. Демонтаж елки должен быть проведен не позже следующего дня по окончании мероприятий.
- 2.11. В целях предотвращения перегрузки в культурно-зрелищных учреждениях во время представлений должно быть максимально ограничено нахождение в фойе и других помещениях сопровождающих детей взрослых (родителей).
- 2.12. Для формирования и продажи новогодних подарков должно быть определено специальное помещение, отвечающее требованиям пожарной безопасности.
- 3. При проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается:
 - 3.1. Проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся.
 - 3.2. Применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.
 - 3.3. Устанавливать елку вблизи дверей эвакуационных выходов и загромождать коридоры, проходы и подступы к средствам пожаротушения.
 - 3.4. Украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами.
 - 3.5. Применять для оформления помещений, изготовления маскарадных костюмов и т.п. тканевые материалы, вату, игрушки из нее, не обработанные огнезащитным составом, целлулоидные игрушки, изделия

из поролонa и других легковоспламеняющихся материалов. Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов.

3.6. Содержать двери эвакуационных выходов во время представлений на труднооткрываемых запорах (замках). Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла и стулья. Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

3.7. Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений. Использовать ставни на окнах для затемнения помещений.

3.8. Применять самодельные электрогирлянды, цветомузыкальные установки, электромузыкальную аппаратуру, устройства для вращения елок и создания эффектов мигания елочных гирлянд.

3.9. Устанавливать на путях эвакуации киоски по выдаче и продаже новогодних подарков.

3.10. Проводить ремонтные, окрасочные, огневые, сварочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы.

3.11. При использовании пиротехнических изделий запрещается:

- предпринимать любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению;
- применять изделия при сильном ветре, ближе 20 м от строений, деревьев, легковоспламеняющихся предметов, а также изделия с признаками разрушения или с истекшим сроком годности;
- разбирать изделия;
- производить пуск детьми, с рук, направлять фейерверк на людей, животных, строения;
- продавать лицам моложе 16 лет.

4. Уничтожение отказавших пиротехнических изделий, с признаками разрушения или с истекшим сроком годности, следует производить замачиванием в воде не менее 8 часов с последующей утилизацией с бытовыми отходами.

5. При возникновении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01» с указанием точного адреса, наименования здания, приступить к эвакуации людей в соответствии с разработанным планом эвакуации и тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

5.1. Порядок вызова пожарных и спасательных формирований с различных операторов сотовой связи:

- пользователям компании «Би Лайн» - звонить 112, далее после соединения с оператором набирать 1. Также можно набирать 001;
- пользователям компании «МТС» - надо набирать вместо 01 – 010;
- пользователям компании «Мегафон» - звонить 112, далее после соединения с оператором набирать 1. Также можно набирать 010;
- пользователям компании «Скайлинк» - 01.

6. О нарушениях и невыполнении правил пожарной безопасности или других чрезвычайных ситуациях на объектах, задействованных в проведении мероприятий сообщать по «телефону доверия» Управления государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по г. Москве - 244-82-33.

7. За нарушение и невыполнение правил пожарной безопасности руководители и должностные лица объектов несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Главный государственный инспектор
по пожарному надзору города Москвы



С.В. Аникеев

«9» ноября 2007 года.